



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT12-33757
2. 의뢰자
  - 업체명 : 힐티코리아(주)
  - 주소 : 서울 강남구 도곡동 467-14 SEI타워 11층
  - 의뢰일자 : 2012.07.05
  - 시험발급일 : 2012.07.12
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 충전용 발포우레탄(CF-710)
5. 시험결과

시험항목		단위	시험결과	시험방법
밀도		kg/m <sup>3</sup>	39	주택공사전문시방서-31390
초기열전도율 (평판열류계법)		W/(m·K)	0.031	
연소성	연소시간	초	60	
	연소길이	mm	31	

----- 이하 여백 -----

확 인	작 성 자		기술책임자	
	성 명		성 명	
박진오		이승원		

비고: 1. 이성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료 명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원



본원 : 153-803 서울 금천구 가산동 459-28 02-2102-2500

결과문의 : 섬유고분자팀 ☎(02)2102-2665